

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; 16 września 2020 r.

DECYZJA Nr HK.44.443.4.18D/02/2020

Na podstawie art. 27 ust.1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.), §3 ust. 3 pkt 1 i §21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 6 i 8 oraz §26 ust. 1 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z późn. zm.). Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań nr SB/42188/05/2020 z dnia 13 maja 2020 r., kod próbki: 048178/05/2020 (próbka wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej) oraz nr SB/89765/09/2020 z dnia 04 września 2020 r., kod próbki: 048186/08/2020 (próbka wody pobrana w ramach kontroli wewnętrznej) z wodociągu publicznego Wołogoszcz oraz pisma otrzymanego od administratora wodociągu w dniu 08 września 2020 r., w którym poinformował o podpisaniu umowy na dofinansowanie przebudowy SUW Wołogoszcz,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wyraża zgodę na warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz i jednocześnie nakazuje administratorowi Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew:

1. Poinformować konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz ze względu na przekroczenia w badanych próbkach wody mętności i żelaza (komunikat PPIS w Drezdenku);
2. kontynuować działania naprawcze w celu wyeliminowania zanieczyszczenia;
3. utrzymywanie mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz na poziomie nie przekraczającym 14 NTU, z koniecznością obniżenia go do granic dopuszczalnych takich jak akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0.
4. utrzymanie żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz na poziomie nie przekraczającym 1200µg/l, z koniecznością obniżenia go do granic dopuszczalnych takich jak 200µg/l,
5. do czasu przedstawienia prawidłowych wyników badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowiązują nakazy i zakazy w pkt 1-4

W terminie

do dnia 30 czerwca 2022 roku

Uzasadnienie

Po otrzymaniu sprawozdania z badań, nr SB/42188/05/2020 z dnia 13 maja 2020 r., kod próbki: 048178/05/2020 (próbka wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej) wystosowano pismo z prośbą o podjęcie działań naprawczych, nie otrzymano sprawozdania z badań świadczącego o braku przekroczeń więc wszczęto postępowanie. W dniu 28 sierpnia 2020 r. pobrano kolejną próbkę wody i w dniu 08 września 2020 r. dostarczono sprawozdanie z badań nr SB/89765/09/2020 z dnia 04 września 2020 r., kod próbki: 048186/08/2020 (próbka wody pobrana w ramach kontroli wewnętrznej) z wodociągu publicznego Wołogoszcz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku uznał, że jakość wody pod względem fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom: §3 ust. 3 pkt 1 Podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294): lit. C, Tabela nr 2, lp. nr 6, 15 – dopuszczalna wartość mętności wynosi: 1NTU, żelaza – 200 µg/l. W badanych próbkach stwierdzono przekroczenia parametrów mętności i żelaza: kod próbki: 048178/05/2020 (próbka wody pobrana w ramach kontroli wewnętrznej – w.p.d.s.). W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie mętności: 7,92NTU, żelaza: 1011µg/l. Natomiast w próbce nr 048186/08/2020 (próbka wody pobrana w ramach kontroli wewnętrznej – w.p.d.s.). W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie mętności: 12,4NTU. Na podstawie „Wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia. Wydanie czwarte” Uzupełnienie pierwsze stwierdza się, że Mętność wody jest wywoływana zawieszonymi w niej cząstkami stałymi lub koloidami, utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych, jak i nieorganicznych, albo ich kombinacją. Mikroorganizmy występujące w wodzie zazwyczaj wykazują tendencję do przylegania do cząstek stałych, stąd też usuwanie mętności wody znacznie zmniejsza zanieczyszczenie mikrobiologiczne uzdatnionej wody. Zawiesiny powodujące mętność wody mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. Mętność sama w sobie nie zawsze stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jest ona ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie. W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami, które nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzkie. Na podstawie wytycznych stwierdza się również, że podczas kontaktu z atmosferą jon żelaza (II) utlenia się do jonu żelaza (III), powodując niepożądane czerwono-brązowe zabarwienie wody. Żelazo zawarte w wodzie sprzyja również wzrostowi bakterii żelazowych, które czerpią energię z jego utleniania, przyczyniając się do powstawania maziastych osadów na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. Przy stężeniach powyżej 0,3mg/l żelazo powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i tkanin pranych w wodzie. W stężeniach nieprzekraczających 0,3mg/l żelazo nie powoduje zwykle wyczuwalnego smaku wody, chociaż może wywołać wzrost mętności i barwy. Dla żelaza nie proponuje się zalecanej wartości opartej na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami, które nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzkie w oparciu o § 21 ust 1. *(Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: 3) warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4 (ust. 3. Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych: 1) w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia;)* rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). W związku z art. 5 ust. 1 *(Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków)* ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z póź.zm.). Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.) – *(W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień)*. PPIS w Drezdenku na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań oraz pisma otrzymanego od administratora wodociągu w dniu 08 września 2020 r., w którym poinformował o podpisaniu umowy na dofinansowanie przebudowy SUW Wołogoszcz, której czas realizacji przedsięwzięcia planowany jest w terminie do czerwca 2022 r., warunkowo dopuścił wodę, pochodzącą z wodociągu publicznego Wołogoszcz do spożycia, polecając jednocześnie wprowadzenie działań naprawczych w ten sposób, aby usunąć je w możliwie najkrótszym terminie jednak nie później niż do dnia **30 czerwca 2022 r.** stężenie: mętności będzie wynosiło: 1NTU, natomiast żelaza: 200µg/l.

Jednocześnie informuję, że należy dokonywać badań parametrów.

W tym stanie rzeczy wydanie decyzji jest w pełni uzasadnione.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dreżdenku. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dreżdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dreżdenku

(Signature)
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew
2. Urząd Miejski Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew (wersja elektroniczna)
3. HK w/m