



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

l. dz. 311/2020

Drezdenko, dnia 31.01.2020 r.

**Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Podlesiec za 2019r.
HK.OJWR.443.16/01/2020**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Podlesiec za 2019 r.

Mieszkańcy: m. Podlesiec, m.Sarbinowo zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI Sp. z o.o. w Dobiegniewie

Wodociąg publiczny Podlesiec:

1. produkcja wody – 17 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 236 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na przekroczenie wartości parametru mętność.

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00381.2019 z dnia 26.02.2019 r. – przydatna
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.02364.2019 z dnia 03.09.2019 r. – (przekroczone parametry - Fe, mętność) kolejne sprawozdania nie wykazały nieprawidłowości
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.02858.2019 z dnia 14.10.2019 r. – (przekroczonego parametru - mętność) kolejne sprawozdania nie wykazały nieprawidłowości
 -
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
 - Sprawozdanie nr SB/45231/05/2019 z dnia 09.05.2019r. – (przekroczone parametry - mętność, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C po 72 godz.inkubacji) – kolejne sprawozdania nie wykazały nieprawidłowości
 - Sprawozdanie z badań nr SB/88458/08/2019 z dnia 19.08.2019r. przydatna
 - Sprawozdanie z badań nr SB/108340/10/2019 z dnia 10.03.2019r. przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Podlesiec .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Podlesiec Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Z URZĘDU
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

mgr Magdalena Koźuch

Otrzymują:

1. PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegiew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)